

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

AÉRIENNES | CONTACT | OCULAIRE

EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE

PRÉCAUTIONS pour le PERSONNEL

Accès **INTERDIT** aux visiteurs

WARNING to STAFF
Access PROHIBITED to visitors

-  **1** **Chambre à pression négative**
Assurez-vous que la pression négative soit en fonction
-  **2** **Hygiène des mains**
à l'entrée de la chambre
-  **3** **Masque à haut pouvoir filtrant N95**
Faites le test d'étanchéité
-  **4** **Blouse imperméable**
à manches longues
-  **5** **Gants**
-  **6** **Lunettes étanches**
ou écran facial
-  **7** **Matériel dédié**
ou désinfecté après usage
-  **8** **Confinement de l'usager**
dans la chambre en tout temps
-  **9** **Portes fermées en tout temps**
(chambre et SAS)

PRÉCAUTIONS à appliquer par L'USAGER avant de SORTIR de la CHAMBRE



PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

AÉRIENNES | CONTACT | OCULAIRE

EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE

ADULTE/ENFANT

INDICATION

- MRSI (maladie respiratoire sévère infectieuse)

Matériel requis pour l'application des précautions

- Affiches « AÉRIENNES | CONTACT | OCULAIRE - extérieur de la chambre » et « AÉRIENNES | CONTACT | OCULAIRE - intérieur de la chambre »
- Support pour sacs à linge et déchets
- Masque à haut pouvoir filtrant N95 pour le personnel (s'assurer que toutes les grandeurs de masques N95 soient disponibles)
- Masque à haut pouvoir filtrant de type « bec de canard » pour les visiteurs
- Masque de procédure pour l'usager, s'il doit sortir de la chambre
- Blouse imperméable à manches longues
- Lunettes étanches ou écran facial
- Gants
- Matériel dédié (thermomètre, stéthoscope, brassard, chaise bassine, etc.)
- Lingettes désinfectantes

Hygiène et salubrité

- Désinfection « contact »
 - Au transfert ou au départ de l'usager
 - À la fin des précautions additionnelles, même si l'usager demeure dans sa chambre
- La désinfection de la chambre peut se faire pendant le délai d'attente avec le port de l'équipement de protection

Particularités

- Chambre à pression négative
- Vérifier que la pression négative est fonctionnelle
- Garder les portes du SAS et de la chambre fermées en tout temps
- Ouvrir une seule porte à la fois afin de garder une pression adéquate
- Retirer le masque N95 à l'extérieur de la chambre (dans le SAS ou le corridor si pas de SAS)
- Délai d'attente avant d'admettre un autre usager
 - Chambre à pression négative : 35 minutes
 - Autres chambres : 3 heures 30 minutes
- Utiliser la technique double sac lors du prélèvement des spécimens de laboratoire (se référer à l'annexe de la technique du double sac dans le programme MRSI)